

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель КГО РОО ВОИ

«__»__

20

г.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель КГО РОО ВОС

«__»__

20

г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ Гуково-

Гнилушанская ООШ

Ивахненко С.А.

«__»__

29

20

г.

документов

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гуково- Гнилушанская основная образовательная школа
- 1.2. Адрес объекта: 346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 11178 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10043,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гуково-Гнилушанская основная образовательная школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Свидетельство о государственной регистрации права от 30.10.2007 серия 61 № 005157540
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Красносулинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346350 Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 4

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: 192

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 112 от остановки «Микрорайон» г.Гуково до х.Гуково

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: ступени школьного крыльца

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно (ДУ)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -
в рамках исполнения Акт обследования № от
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации –
ДПП-В-доступна полностью всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
https://gukovo-gnilusha.edusite.su/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «» 20 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта от «» 20 г.

3. Решения Комиссии от «» 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Гуково-
Гнилушанская ООШ
Ивахненко С.А.
«09» сентября 2020 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гуково-Гнилушанская основная образовательная школа
- 1.2. Адрес объекта: 346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 11178 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10043,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта _
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., капитального _

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гуково-Гнилушанская основная образовательная школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Свидетельство о государственной регистрации права от 30.10.2007 серия 61 №005157540
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Красносулинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346350 ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 41

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг начальное общее, основное общее образование
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: 192
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 112 от остановки «Микрорайон» г.Гуково до х.Гуково

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **30 м**

3.2.2 время движения (пешком) **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **ступени школьного крыльца**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	2-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	4-5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	6-7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	8-9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

Указывается: **ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: -объект доступен условно (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Директор школы:

С.А. Ивахненко Т.8-9054392255

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

« ____ » _____ 20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

х.Гуково

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гуково-Гнилушанская основная образовательная школа
- 1.2. Адрес объекта: 346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 11178 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 10043,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гуково-Гнилушанская основная образовательная школа
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 112 от остановки «Микрорайон» г.Гуково до х.Гуково,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ступени школьной лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		4-5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		6-7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		8-9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно (ДУ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждаются

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -
в рамках исполнения Акт обследования № от
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В-доступна полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Красносулинская организация ВОС и ВОИ;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
https://gukovo-gnilusha.edusite.su/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на 6 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ нет на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель Рабочей группы
директор МБОУ Гуково-Гнилушанской ООШ Ивахненко С.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены Рабочей группы:
учитель Бойченко Т.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

учитель Локтионова О.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов

Клименко Е.П.
(Должность, Ф.И.О.)

Клиф
(Подпись)

Председатель Крайнеудинской МОВС Олимп
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией(название). «Комиссией по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке состояния их доступности»

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ Гуково- Гнилушанская ООШ

346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х. Гуково, ул. Краснопартизанская 1 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	К зданию примыкает пешеходная дорожка.	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1	Пешеходные пути движения асфальт, поверхность не требует ремонта. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания перед центральным входом.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		10		ДУ		-
1.4	Пандус (наружный)	есть		10		ДУ		-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не предусмотрено	ДП-В	Согласовать с соответствующей службой организацию парковочных мест для автомобилей	Капитальный ремонт

							инвалидов	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-3, 10	Не адаптировано для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех МГН	Капит альны й и текущ ий ремон т

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДП-И (К,О,Г,У)		1,10	Нанесение тактильной рельефной разметки у здания перед центральным входом. Ремонт текущий.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанести тактильную рельефную разметку у здания перед центральным входом – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей».

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ Гуково- Гнилушанская ООШ

346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10	Отсутствует контрастное выделение цветом нижней и верхней ступени, которое необходимо для предупреждения инвалидов по зрению о наличии лестничного марша.	С	Для предупреждения инвалидов по зрению о наличии лестничного марша необходимо выделить контрастным цветом нижнюю и верхнюю ступени.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	10	Установлен пандус для инвалидов	О,К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	10, 2	Универсальные требования соблюдены	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		2	На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» и автоматический доводчик, обеспечивающий задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., на уровне от 1,2 м. до 1,5 м. от поверхности.	К,О,С	Необходимо установить автоматический доводчик дверей, предусмотреть яркую контрастную маркировку входа.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		2	Глубина тамбура –2 м , ширина менее 2,2 м., что не соответствует требованиям. Покрытие пола плитка-скользкое покрытие.	К	Техническое решение по расширению тамбура невозможно, на входе в здание установлена кнопка вызова персонала и организована	Текущий ремонт

							помощь сотрудников учреждения для обеспечения доступности объекта для инвалидов передвигающихся на кресло-коляске. Необходимо нанести противоскользящее покрытие на пол в тамбуре.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть		2, 10	Не адаптировано для всех МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех МГН.	Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	2,10	На входе в здание необходимо выделить контрастным цветом нижнюю и верхнюю ступени, установить доводчики дверей, предусмотреть яркую контрастную маркировку входа, нанести противоскользящее покрытие на пол в тамбуре. Ремонт текущий.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе текущий ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****МБОУ Гуково- Гнилушанская ООШ****346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х. Гуково, ул. Краснопартизанская 1 «а»**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	4,5	Отсутствует визуальная и тактильная предупредительная информация о препятствии. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	С	На путях движения необходимо предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	11	Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м;	С	На путях движения необходимо предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м., дублированные	ДП-В	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте	Текущий ремонт

					рельефными знаками		от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	На лестничном марше эвакуационного выхода отсутствует контрастное выделение первой и последней ступени	ДП-В	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов. На лестничном марше эвакуационного выхода необходимо выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени.	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	4-5, 11	Не адаптировано для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность для всех МГН	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	4-5,11	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками. Предусмотреть установку визуальной и тактильной предупредительной информации. Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе текущий ремонт группы пути движения внутри здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ Гуково- Гнилушанская ООШ

346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х. Гуково, ул. Краснопартизанская 1 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	6,7	Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками.	К,С	Установить информирующ ие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1.75, дублированные рельефными знаками.	Теку щий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	6,7	Не адаптирована для инвалидов на кресло- коляске	К,С	Обеспечить доступность для всех МГН	Теку щий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания. Вариант I	ДУ	-	6,7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : Необходимо установить информирующие обозначения помещений– СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ Гуково- Гнилушанская ООШ
346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х. Гуково, ул. Краснопартизанская 1 «а»
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	8,9	Не адаптирована для МГН –не соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни	К,О,С	Оборудовать на ОСИ не менее одной универсальной кабины, в соответствии со специальными требованиями, адаптированной для всех МГН	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех МГН	К,О,С	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	8,9	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло- колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ Гуково- Гнилушанская ООШ

346399, Ростовская обл., Красносулинский р-он, х.Гуково, ул.Краснопартизанская 1 «а»

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Разместить визуальные средства информации на объекте для всех категорий инвалидов в том числе по зрению	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	С,Г	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для всех МГН	С	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Системы информации на ОСИ не адаптированы для всех МГН	ДП-В	Обеспечить доступность для всех МГН	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт


* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

1.






3.




4.



5.




6.




7.


8.



9.



10.



11.

